



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 1259-2-ПС-Б

243411, Брянская область Почепский
район, с. Семцы, пер. Школьный, д. 19
(место составления предписания)

14.09.2015
(дата составления предписания)

Директору МБОУ «Семецкая
средняя общеобразовательная школа»
Шныптевой Елене Леонидовне

На основании распоряжения № 1259-р заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора от 19.08.2015 «О проведении внеплановой проверки хода подготовки к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов юридического лица Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Семецкая средняя общеобразовательная школа», с целью контроля хода подготовки к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов и соблюдения требований: Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116-ФЗ от 21.07.97г.; "Правил оценки готовности к отопительному периоду", утвержденных приказом № 103 Минэнерго РФ от 12.03.2013, зарегистрированные в Минюсте РФ 24.04.2013 за № 28269; «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», зарегистрированные в Минюсте РФ 02.04.2003г. за № 4358 при эксплуатации тепловых энергоустановок Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Семецкая средняя общеобразовательная школа», проведена внеплановая выездная проверка. Должностным лицом Приокского управления Ростехнадзора государственным инспектором отдела по надзору за промышленной безопасностью по Брянской области Карпейкиным Львом Сергеевичем выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (ПТЭ ТЭ), Правил техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей:

№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	На трубопроводах теплового пункта частично отсутствует тепловая изоляция (грязевики, трубопроводы).	п. 9.1.39. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» ПТЭ ТЭ (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115). Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. Рег. № 4358.	Обеспечить трубопроводы тепловой изоляцией.	01.10.15

2.	Не аттестован ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации из числа управленческого персонала или специалистов со специальным теплоэнергетическим образованием после проверки знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», правил техники безопасности и инструкций	п. 2.2.2 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» ПТЭ ТЭ (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115). Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. Рег. № 4358.	Аттестовать ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. ✓✓	12.10.15
3.	На корпусах сетевых и циркуляционных насосов отсутствует табличка с указанием: наименования завода-изготовителя, год изготовления и заводского номера, номера по схеме котельной, номинальной производительности при номинальной температуре воды, частоты вращения рабочего колеса центробежных насосов или число ходов поршня для поршневых насосов, максимального напора при номинальной производительности, номинальная температура перекачиваемой среды перед насосом.	п. 5.1.2. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» ПТЭ ТЭ (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115). Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. Рег. № 4358.	Обеспечить табличкой.	01.10.15
4.	Не назначен распорядительным документом руководителя организации из числа управленческого персонала и специалистов организации заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	п. 2.1.2 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» ПТЭ ТЭ (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115). Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. Рег. № 4358.	Назначить распорядительным документом заместителя ответственного. ✓	12.10.15
5.	Отсутствуют программы стажировки, разработанные для каждой должности и рабочего места и утвержденные руководителем организации.	п. 2.3.10. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» ПТЭ ТЭ (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115). Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. Рег. № 4358.	Разработать и утвердить программы стажировки. ✓	01.10.15
6.	На запорной и регулирующей арматуре, а также на прилегающих участках теплопроводов и технологических трубопроводов частично отсутствует направление движения теплоносителя и технологических растворов, номера на арматуру по схеме, указатели направления ее открытия и закрытия.	п. 3.2.7 «Правил техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей».	Нанести направления движения. ✓	01.10.15
7.	В тепловом пункте не вывешена	п. 2.8.3. «Правил техниче-	Вывесить на	01.10.15

	на видном месте оперативная схема тепловой сети.	ской эксплуатации тепловых энергоустановок» ПТЭ ТЭ (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115). Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. Рег. № 4358.	видном месте оперативную схему тепловой сети.	
8.	Предохранительные клапана не имеют табличку с указанием: давления срабатывания клапана, срока проведения испытания, срока следующего проведения испытания.	Пункт 5.3.25. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» ПТЭ ТЭ (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115). Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. Рег. № 4358.	Обеспечить предохранительные клапана табличкой.	01.10.15

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Семецкая средняя общеобразовательная школа» ИНН 3224005522, ОГРН 1023200931797 предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и после истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений по адресу: 241007, г. Брянск, ул. 7 Линия, 11.

Предписание выдал:

Карпейкин Лев Сергеевич
(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор МБОУ «Семецкая средняя общеобразовательная школа» Шныптева Елена Леонидовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

14 сентября 2015 г.

